

Exemple de textes d'appel d'offres

Béton fibré à faible retrait avec Concretum® SUPERFIBER 40/8 et Concretum® D-SOLO (L)

Exemple : béton fibré comme béton de revêtement	
CAN construction 241 béton coulé sur place CAN-Nr.: 241 062.100	CAN construction 131 Réparation et protection des structures en béton CAN-Nr.: 131 061.110
01 Béton selon la norme SN EN 206-1 02 Béton "type F 16 mm renforcé par des fibres" " 03 Type BE „Nr.“ 04 Classe de résistance à la compression C30/37 05 Classe d'exposition XF4 06 Valeur nominale Grain maximal D_max 16 07 Classe de teneur en chlorure Cl 0,10 08 Classe de consistance C3 09 Exigences supplémentaires: - Retrait après 28 jours selon la norme SIA 262/1 annexe F : $\epsilon_{cs}(90d) \leq 0.25\text{‰}$ - ajout de 1 kg/m³ de fibres de polymère à haut module (pas de fibres de polypropylène) - Module d'élasticité de la fibre : > 40'000 N/mm² 10 Autres: - retrait : Produit Concretum D-SOLO (L) (ou équivalent) - Fibres : Produit Concretum SUPERFIBER 40/8 (ou équivalent)	01 Type de béton A 02 Selon la norme SN EN 206-1 03 "Béton fibré type F 16" 04 Classe de résistance à la compression C30/37 05 Classe d'exposition XF4 06 Valeur nominale Grain maximal D_max 16 07 Classe de teneur en chlorure Cl 0,10 08 Classe de consistance C3 09 Etanche au sens de la norme SIA 262/1 10 Usine de livraison (voir www.ebicon.ch) 10 - Ajout de 1 kg/m³ de fibres de polymère à haut module (pas de fibres de polypropylène) - Module d'élasticité de la fibre : > 40'000 N/mm² - Retrait après 28 jours selon la norme SIA 262/1 Annexe F : $\epsilon_{cs}(90d) \leq 0.25\text{‰}$ - Fibres : Produit Concretum SUPERFIBER 40/8 (ou équivalent) - Retrait : Produit Concretum D-SOLO (L) (ou équivalent)

Remarque d'ordre juridique :

Tous les textes indiqués sont des exemples de textes. Les textes donnés à titre ne permettent pas d'en déduire des droits juridiques. Lors de l'appel d'offres les conditions et exigences spécifiques doivent être prises en compte lors de la doivent être prises en compte.

Nous vous conseillons volontiers pour l'appel d'offres et l'utilisation des bétons Concretum et des fibres Concretum. Autres exemples de textes d'appel d'offres pour les bétons Concretum sur demande

Remarque:

Il s'agit d'une traduction non officielle du rapport allemand. En cas de malentendu, la version allemande fait foi.