Esempi di testi per gara d'appalto

Calcestruzzo fibroso a basso ritiro con Concretum® SUPERFIBER 40/8 e Concretum® D-SOLO (L)

Esempio: **calcestruzzo fibroso come calcestruzzo di rivestimento**

CPN Costruzione 241 Calcestruzzo gettato in opera CPN-Nr.: **241 062.100**	CPN Costruzione 131 Risanamento e protezione di strutture in calcestruzzo CPN-Nr.: **131 061.110**
01 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1 02 Calcestruzzo "Tipo F 16 mm rinforzato con fibre" 03 Digitare BE "No. 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale dimensione massima dei grani D_max 16 07 Contenuto di cloruri classe Cl 0,10 08 Classe di consistenza C3 09 requisiti aggiuntivi: **- Restringimento dopo 28 giorni secondo la norma SIA 262/1 Allegato F: ε_cs(90d) ≤ 0.25‰** **-Aggiunta di 1 kg/m³ di fibre polimeriche ad alto modulo (nessuna fibra di polipropilene)** **- Modulo E della fibra: > 40'000 N/mm²** 10 Inoltre: **- Restringimento: Prodotto Concretum D-SOLO (L) (o equivalente)** **- Fibre: Prodotto Concretum SUPERFIBER 40/8 (o equivalente)**	01 Calcestruzzo di tipo A 02 Secondo la norma SN EN 206-1 03 "Calcestruzzo fibroso tipo F 16 04 Classe di resistenza alla compressione C30/37 05 Classe di esposizione XF4 06 Valore nominale dimensione massima dei grani D_max 16 07 Contenuto di cloruri classe Cl 0,10 08 Classe di consistenza C3 09 A tenuta stagna ai sensi della norma SIA 262/1 10 Fornitore .... (vedere www.ebicon.ch) 10 - **Aggiunta di 1 kg/m³ di fibre polimeriche ad alto modulo (no fibre di polipropilene)** **- Modulo E della fibra: > 40'000 N/mm²** **- Ritiro dopo 28 giorni secondo la norma SIA 262/1 Anh. F: ε _cs(90d) ≤ 0.25‰** **- Fibre: Prodotto Concretum SUPERFIBER 40/8 (o equivalente)** **- Ritiro: Prodotto Concretum D-SOLO (L) (o equivalente)**

Avviso legale:

Tutti i testi riportati sono testi di esempio. Non è possibile ricavare alcuna rivendicazione legale dai testi non possono essere utilizzati per trarre alcun tipo di rivendicazione legale. Quando si partecipa a una gara nella formulazione dei testi di gara si deve tener conto di circostanze e requisiti specifici.
devono essere presi in considerazione.

Saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza sulle gare d'appalto e sull'applicazione dei calcestruzzi Concretum e delle fibre Concretum. Ulteriori esempi di testi di gara per i calcestruzzi Concretum su richiesta.

Nota: Questa è una traduzione non ufficiale del rapporto tedesco. In caso di equivoci, farà fede la versione tedesca