

Esempi di testi per gara di appalto

Calcestruzzo

Concretum® Q-FLASH 2/20

Esempio 2:

Sostituzione / Risanamento di carreggiate, piste di atterraggio o fondazioni di binari in calcestruzzo

CPN Costruzione 241
Calcestruzzo gettato in
opera
CPN-Nr.: 241 062.100

- 01 Calcestruzzo per proprietà
- 02 Calcestruzzo "Tipo G 32mm a presa rapida"
- 03 Tipo BE „Nr.“
- 04 Classe di resistenza a compressione C50/60
- 05 Classe di esposizione XF4
- 06 Valore nominale granulometria massima D_{max} 32
- 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10
- 08 Classe di consistenza C2
- 09 Requisiti aggiuntivi:
 - **Lavorabile a partire dall'aggiunta di acqua: 50-60 min**
 - **Resistenza alla compressione del cubo 2.0 h in conformità con la produzione di calcestruzzo secondo la norma SN EN 12390-3: f_c 2 20 N/mm²**
- 10 Ulteriori:
 - **Prodotto Concretum Q-FLASH 2/20 (o equivalente)**

CPN Costruzione 131 Risanamento e protezione di strutture in calcestruzzo
CPN-Nr.: 131 061.110

- 01 Calcestruzzo di tipo A
- 02 Per proprietà
- 03 "Calcestruzzo tipo G 32mm a presa rapida".
- 04 Classe di resistenza alla compressione C50/60
- 05 Classe di esposizione XF4
- 06 Valore nominale granulometria massima D_{max} 32
- 07 Classe contenuto di cloruro Cl 0,10
- 08 Classe di consistenza C2
- 09 A tenuta stagna ai sensi della norma SIA 262/1
- 10 Impianto di consegna
- 11 - **Lavorabile a partire dall'aggiunta di acqua: 50-60 min**
 - **Produzione di calcestruzzo secondo la norma SN EN 12390-3: f_c 2 20 N/mm²**
 - **Prodotto Concretum Q-FLASH 2/20 (o equivalente)**

Nota legale:

Tutti i testi forniti sono testi di esempio. Dai testi esemplificativi forniti non è possibile derivare rivendicazioni legali. Quando si appalta un progetto di costruzione in calcestruzzo, le circostanze e i requisiti specifici devono essere presi in considerazione durante la formulazione dei testi di gara.

Per il post-trattamento di Concretum® Q-FLASH 2/20 devono essere soddisfatti requisiti speciali (vedere le informazioni sul prodotto su www.ebicon.ch). Per l'offerta e l'applicazione dei calcestruzzi Concretum saremo lieti di fornirvi la nostra consulenza.

Nota: Questa è una traduzione non ufficiale del rapporto tedesco. In caso di equivoci, farà fede la versione tedesca.