Beispiel-Ausschreibungstexte

Beton Concretum® C-DRY

Beispiel 1: Instandsetzung Brückenplatte (Aufbeton)

NPK Bau 241 Ortbeton NPK-Nr.: **241 062.100**	NPK Bau 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten NPK-Nr.: **131 061.110**
01 Beton nach Norm SN EN 206-1 02 Beton „Typ F 16 mm schnelltrocknend" 03 Typ BE „Nr." 04 Druckfestigkeitsklasse C30/37 05 Expositionsklasse XF3 06 Nennwert Grösstkorn D_max 16 07 Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10 08 Konsistenzklasse C3 09 zusätzliche Anforderungen: – **Feuchtegehalt 48 h nach Einbringung ≤ 4.0 CM-% (Messverfahren TRAMEX)** 10 Weiteres: – **Produkt Concretum C-DRY (oder gleichwertig)**	01 Betontyp A 02 Nach Norm SN EN 206-1 03 „Beton Typ F 16 mm schnelltrocknend " 04 Druckfestigkeitsklasse C30/37 05 Expositionsklasse XF3 06 Nennwert Grösstkorn D_max 16 07 Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10 08 Konsistenzklasse C3 09 Wasserdicht im Sinn von Norm SIA 262/1 10 Lieferwerk .... 11 – **Feuchtegehalt 48 h nach Einbringung ≤ 4.0 CM-% (Messverfahren TRAMEX)** – **Produkt Concretum C-DRY (oder gleichwertig)**

Beispiel 2: Instandsetzung Randleitmauer (Aufbeton)

NPK Bau 241 Ortbeton NPK-Nr.: **241 062.100**	NPK Bau 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten NPK-Nr.: **131 061.110**
01 Beton nach Norm SN EN 206-1 02 Beton „Typ F 32 mm schnelltrocknend" 03 Typ BE „Nr." 04 Druckfestigkeitsklasse C35/45 05 Expositionsklasse XF4 06 Nennwert Grösstkorn D_max 32 07 Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10 08 Konsistenzklasse C3 09 zusätzliche Anforderungen: – **Feuchtegehalt 48 h nach Einbringung ≤ 4.0 CM-% (Messverfahren TRAMEX)** – **Keine Zugabe von künstlicher Luft** 10 Weiteres: – **Produkt Concretum C-DRY (oder gleichwertig)** – **Erreichen der Expositionsklasse XF4 (gem. SIA 262/1 Anhang C) mittels Kunststofffasern: Produkt Concretum SUPERFIBER FT (oder gleichwertig)**	01 Betontyp A 02 Nach Norm SN EN 206-1 03 „Beton Typ F 32 mm schnelltrocknend " 04 Druckfestigkeitsklasse C35/45 05 Expositionsklasse XF4 06 Nennwert Grösstkorn D_max 32 07 Klasse des Chloridgehalts Cl 0,10 08 Konsistenzklasse C3 09 Wasserdicht im Sinn von Norm SIA 262/1 10 Lieferwerk .... 11 – **Feuchtegehalt 48 h nach Einbringung ≤ 4.0 CM-% (Messverfahren TRAMEX)** –**Keine Zugabe von künstlicher Luft** – **Produkt Concretum C-DRY (oder gleichwertig)** – **Erreichen der Expositionsklasse XF4 (gem. SIA 262/1 Anhang C) mittels Kunststofffasern: Produkt Concretum SUPERFIBER FT (oder gleichwertig)**

Ebicon AG, Breitloostrasse 7, CH-8154 Oberglatt, Telefon 043 411 28 20
info@ebicon.ch, www.ebicon.ch

Rechtlicher Hinweis:

Bei allen angegebenen Texten handelt es sich um Beispieltexte. Aus den angegebenen Beispieltexten lassen sich keine rechtlichen Ansprüche ableiten. Bei der Ausschreibung eines konkreten Bauvorhabens müssen die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen bei der Formulierung der Ausschreibungstexte berücksichtigt werden.

An die Nachbehandlung von Concretum® C-DRY sind spezielle Anforderungen zu stellen (siehe Produktinformationen unter www.ebicon.ch). Bei der Ausschreibung und Anwendung von Concretum Betonen beraten wir Sie gerne.

Ebicon AG, Breitloostrasse 7, CH-8154 Oberglatt, Telefon 043 411 28 20
info@ebicon.ch, www.ebicon.ch